

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja: Metaline OÜ  
Rekisteritunnus: 10462380  
Osoite: Marja 7, Tallinn 10617, ESTONIA  
Valmistuspaikka: Marja 7, Tallinn 10617, ESTONIA

Tuoteryhmä:  
**Äänenvaimentimet**

Tuotekuvaus:  
Äänenvaimentimia käytetään rakennusten ilmastointijärjestelmissä. Äänenvaimentimen ulkokuori on vakiona valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Tilauksesta valmistetaan tuotteita myös muista materiaaleista. Eristemateriaalina käytetään polyesterikuitua tai kivivilla-eristettä. Yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sertifioitu täyttämään ISO 9001- ja ISO 14001-standardit.

Standardien vaatimukset:

- EVS-EN 1506:2007 Rakennusten ilmanvaihto – Pyöreät ohutlevyilmastointikanavat ja osat.- Mitat
- EVS-EN 1505:2001 Rakennusten ilmanvaihto. Metallilevystä valmistetut suorakaidekanavat ja kanavan osat- Mitat
- EVS-EN 1507:2006 Rakennusten ilmanvaihto. Metallilevystä valmistetut suorakaidekanavat. Lujuus- ja tiiviysvaatimukset
- EVS-EN 10346:2015 Jatkuvatoinimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevy-teräkset. Tekniset toimitusehdot
- EVS-EN 10204:2004 Metallituotteiden ainestodistukset
- EVS-EN 10088-2:2014 Ruostumattomat teräkset. Osa 2: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot
- EVS-EN ISO 7235:2009 Akustiikka – Laboratoriomittausmenetelmät kanavaäänenvaimentimille ja päätelaitteille – Liityntähäviö, virtausääni ja kokonaispainehäviö
- Tuotteet täyttää määräyksen nr. 49 (26.07.2013) vaatimukset
- Tuotteet sopii käytettäväksi standardin ISO 9223:2012 mukaan ilmastorasitusluokissa C1–C3

Tällä vakuutuksella vakuutamme ja otamme vastuun siitä, että valmistamamme tuotteet täyttävät niitä koskevat oleelliset vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen päiväys: 05.01.2022



Ken Tomson  
Toimitusjohtaja